

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5146AR0617

Registriernummer
registration number

| | |
|---|---|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i> |
| Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i> | Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf |
| Vertreiber <i>distributor</i> | Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf |
| Produktart <i>product category</i> | Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten (5146) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Anaerobes Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Gasanlagen, nicht zulässig für die Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2018 |
| Modell <i>model</i> | LOCTITE® 2701 |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | Kontrollprüfung Labor: 21-01040-KP01- vom 15.07.2021 (EBI) Baumusterprüfung: 11/294/5146/6 vom 13.01.2012 (EBI) |
| Prüfgrundlagen <i>test basis</i> | DIN EN 751-1 (01.05.1997) |

Ablaufdatum / AZ 31.08.2026 / 21-0510-GNV
date of expiry / file no.

28.10.2021 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

| Typ <i>type</i> | Technische Daten <i>technical data</i> | Bemerkungen <i>remarks</i> |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| LOCTITE® 2701 | Klasse: H | für Nennweiten >DN 10 bis DN 50 |

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Geeignet für: metallene Gewindeverbindungen für die Anwendung bei groben Gewinden
Nicht zulässig für: Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2018



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NG-5146AR0617

Registration Number
Registriernummer

| | |
|---|---|
| Field of Application <i>Anwendungsbereich</i> | products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i> |
| Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i> | Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf |
| Distributor <i>Vertreiber</i> | Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf |
| Product Category <i>Produktart</i> | greasing and sealing materials: Sealing and jointing materials for screwed joint of gas appliances and gas plants, hardening (5146) |
| Product Description <i>Produktbezeichnung</i> | Anaerobic sealing material for metallic threaded joints in gas appliances, gas equipments and water heating equipments, not allowed in the gas installation according to DVGW-TRGI 2018 |
| Model <i>Modell</i> | LOCTITE® 2701 |
| Test Reports <i>Prüfberichte</i> | laboratory control test: 21-01040-KP01- from 15.07.2021 (EBI) type testing: 11/294/5146/6 from 13.01.2012 (EBI) |
| Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i> | DIN EN 751-1 (01.05.1997) |

Date of Expiry / File No. 31.08.2026 / 21-0510-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

28.10.2021 Kö A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| Type <i>Typ</i> | Technical Data <i>Technische Daten</i> | Remarks <i>Bemerkungen</i> |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| LOCTITE® 2701 | class: H | for diameters >DN 10 up to DN 50 |

Hints of Utilization / Remarks***Verwendungshinweise / Bemerkungen***

suitable for: metallic threaded joints for use on rough threads
not allowed: in gas installations according to DVGW-TRGI 2018